Горно–Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 2-22-93, 2-24-98, 6-12-08, 6-13-16.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 922/10 **от** 30 декабря **2011 г.**

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Плановые отключения в сетях 10 кВ							
1	Л19-8	24.11.11	09^{00}	09^{30}		30 мин	Демонтаж – монтаж опоры, провода, ул. Заринская
2	Л19-8	24.11.11	16^{00}	16^{30}		30 мин	Демонтаж – монтаж опоры, провода, ул. Заринская
3	ГКТП-120	24.11.11	13^{30}	15^{00}		1,5 часа	Ремонт трансформатора
4	Л1-26	02.12.11	14^{00}	15^{00}		1 час	Замена КЛ-10 кВ на ТП-232
5	Л4-1	14.12.11	14^{00}	16^{00}		2 часа	Врезка новой ГКТП-254
6	Л1-6	16.12.11	09^{00}	10^{00}		1 час	Демонтаж монтаж провода у Ленина
7	Л1-6	16.12.11	16^{00}	17^{00}		1 час	Демонтаж монтаж провода ул. Ленина
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л1-4	21.11.11	09^{00}	09^{30}	МТЗ	20 мин.	Причина н/у
2	Л19-8	21.11.11	16^{40}	17^{52}	ТО	58 мин.	Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-240
3	Л19-21	22.11.11	18^{50}	19^{53}	«Земля»	1 ч. 03 мин.	Проходной изолятор КТП-179

Главный инженер МУП «Горэлектросети» А.Г. Большаков

Подготовил:
начальник АДС
Овчинников В.Г.
Тел. 2-24-96