

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 2-22-93, 2-24-98, 6-12-08, 6-13-16.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 147/10 от 20 февраля 2013 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Плановые отключения в сетях 10 кВ							
1							
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1.							

В феврале 2013г. плановых и аварийных отключений небыло.

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А.Г. Большаков

Подготовил:
начальник АДС
Овчинников В.Г.
Тел. 2-24-96

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электросетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1

ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск

NO. ФАКС АБОНЕНТА 048405602 ВРЕМЯ ЧАСА: 20.03.2013 ВРЕМЯ ПОДАТЫ: 09:09

01 61153

20 MAR 09:09 00'48

ОТПР

01 НОМЕР ДОКУМЕНТА

Исх. 266/м от 20.03 2013 г.

Комитет по тарифам

Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	1-24	21.02.13	19-15	19-16	ТО	1 мин	Причина н/у
2	1-3	26.02.13	23-08	0-25	МТЗ	1 ч 17 м	Повреждение на отпайке к ТП-125
3	19-7	01.03.13	11-30	11-32	ТО	2 мин	Причина н/у
4	4-17	05.03.13	09-00	09-17	ТО	17 мин	Ветер
5	19-9	07.03.13	16-50	18-28	земля	1 ч 38 м	Прошло опорный изолятор на опоре у ТП-39
6	19-11	07.03.13	16-50	17-09	-	19 мин	Повреждение вводной ячейки
7	19-8	07.03.13	17-51	18-28	ТО	37 мин	Перекрыло ОПН в ГКТП-11
Плановые отключения в сетях 10 кВ							
1.	4-20	27.02.13	9-00	11-00	-	2 часа	Врезка ГКТП-264
2.	1-5	06.03.13	9-00 16-00	10-00 17-00	-	2 часа	Монтаж А-опоры

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А.Г. Большаков