

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 718/100 от 20.04. 2015 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	19-3	21.03.15	05-45	06-36	земля	51 мин	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-68-ТП- 104
2	1-12	21.03.15	05-45	07-15	МТЗ	1 час 30 мин	Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП-1-ТП- 118
3	Л 19-28	23.03.15	12-15	12-21	ТО	6 мин	Повреждение на ведомственной КТП-252
4	РТП-1 «Сигнал»	23.03.15	12-37	13-56		1 ч 19 мин	Повреждение в сетях МРСК «Сибири»
5	19-17	23.03.15	15-14	15-15	«Земля»	1 мин	Поиск «Земли» оперативным персоналом МРСК «Сибири»
6	Л 1-6	02.04.15	11-16	15-30	Выведена аварийно	4 ч 14 мин	Повреждение ВЛ 10 кВ а/м «Камаз»
7	Л 19-8	06.04.15	09-34	09-37	Выведена аварийно	3 мин.	Повреждение на РЛНД-10 КТП-135
8	РТП-19	11.04.15	21-10	21-10	Переключени е в сетях МРСК «Сибири»	5 сек.	Повреждение в сетях МРСК «Сибирь»
9	Л 19-11	13.04.15	13-46	16-54	Выведена аварийно	3 ч 08 мин. (1 час 40 мин.)	Возгорание А-опоры. (Отсутствие персонала МРСК на РТП- 19)
10	Л 4-1	16.04.15	16-15	16-43	Выведена аварийно	28 мин	Возгорание А-опоры.

11	Л 4-1	19.04.15	14-25	15-04	ТО	39 мин	А/м зацепил провода 0,4 кВ, КТП 121 перегорели В/В предохранители
----	-------	----------	-------	-------	----	--------	---

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-6	24.03.15	09-00	15-00		6 часов	Подготовка к грозовому сезону
2	Л 1-5	25.03.15	09-00	17-00		8 часов	Подготовка к грозовому сезону
3	Л 1-25	25.03.15	09-00	17-00		8 часов	Подготовка к грозовому сезону
4	Л 19-8	31.03.15	09-00	17-00		8 часов	Подготовка к грозовому сезону
5	Л 19-24	31.03.15	09-00	17-00		8 часов	Подготовка к грозовому сезону
6	Л 19-17	02.04.15	09-00	17-00		8 часов	Подготовка к грозовому сезону
7	Л 19-21	02.04.15	09-00	17-00		8 часов	Подготовка к грозовому сезону
8	Л 19-11	08.04.15	09-05	09-28		23 мин.	Ремонт РЛНД-10 ГКТП-43

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
Начальник АДС
Овчинников В.Г.
Тел. 6-46-96