

Отчет

в Министерство регионального развития по аварийным и плановым отключениям в сетях 10/0,4 кВ  
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» г. Горно-Алтайска  
в период с 04.04.16. по 10.04.16 г.

№ п/п	Диспетчерский. № ВЛ., КЛ, ТП	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения	Характеристики обесточенных потребителей
			Откл.	Вкл.				
<b>Аварийные отключения в сетях 10 кВ</b>								
1	Л 4-16	06.04.16	13-04	14-05	МТЗ	1 час 1 мин	Пробой КЛ-10 кВ 65-4-28-7	Правительство, Эл Курултай, детский сад № 12, предприятия торговли, население.
2	Л 19-7	06.04.16	13-20	15-18	Отключена аварийно	1 час 58 мин	Пробой изолятора ВЛЗ	ЗЖБИ, котельная № 1, ГТК, многоквартирные дома и частный сектор
<b>Аварийные отключения в сетях 0,4 кВ.</b>								
1	ГКПП-169 Ф-р № 2	07.04.16	22-40	23-15		35 мин	Шквалистый порыв ветра	Частный сектор район ул. Строителей
<b>Плановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.</b>								
1	Л-5-1	05.04.16	09-00	17-00		8 часов	Заявка ООО «ЭнергоСедьСтрой»	Алтайская долина
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:  
Нач. АДС Чураков В.Г.  
тел. 6-46-96

Отчет

по аварийным и плановым отключениям в сетях 10/0,4 кВ  
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» г. Горно-Алтайска  
в период с 29.03.2016 по 04.04.2016 г.

Главный инженер МУП «Горэлектротрест»

А. Г. Большаков

Подготовил:  
Нач. АДС Чураков В.Г.  
тел. 6-46-96