

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 719 от 22.04 2019 г.

Комитет по тарифам
 Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 19-9	23.03.19	22-49	23-14	ТО	25 мин	Пробой КЛ-10кВ
2	Л-19-9	01.04.19	08-52	09-00	ТО	8 мин	не установлена
3	Л-1-3	09.04.19	16-23	16-44	ТО	21 мин	Пробой КЛ-10 кВ
4	Л-1-14	14.04.19	10-39	11-09	ТО	30 мин	Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией
5	Л-19-8	16.04.19	00-50	03-30	ТО	2 ч 40 мин	Дождь, пробой изолятора на ВЛ
6	Л-19-8	18.04.19	06-47	06-57	ТО	10 мин	Штормовой ветер
7	Л-1-6	18.04.19	08-23	08-26	ТО	3 мин	Штормовой ветер
8	Л-19-3	18.04.19	08-43	09-09	ТО	26 мин	Штормовой ветер
9	Л-1-21	18.04.19	09-23	11-16	ТО	1 ч 53 мин	Штормовой ветер
10	Л-1-4	18.04.19	09-53	10-08	МТЗ	15 мин	Штормовой ветер
11	Л-3-22	18.04.19	10-08	11-11	ТО	1 ч 03 мин	Штормовой ветер
12	Л-4-17	18.04.19	10-10	10-33	МТЗ	23 мин	Штормовой ветер
13	Л-4-1	18.04.19	10-10	10-36	МТЗ	26 мин	Штормовой ветер
14	Л-1-3	19.04.19	11-45	12-05	МТЗ	20 мин	Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л-5-1	05.04.19	09-00	12-00	-	3 ч	Монтаж провода «Жемчужина Алтая»
2	Л-5-1	09.04.19	09-00	15-00	-	6 ч	Монтаж провода «Жемчужина Алтая»

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков.

Подготовил:
 Начальник АДС
 Петунии С.Н.
 Тел. 6-46-96