

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1189/10 от 22.08. 2016 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-6	20.07.16	17-31	18-46	ТО	1 час 15 мин	Пробой изоляции КЛ-10 кВ РТП-1- КРН Л 1-6
2	Л 19-20	22.07.16	07-32	07-33	ТО	1 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
3	Л 5-27	22.07.16	16-41	17-03	ТО	22 мин	Земляные работы в охранной зоне КЛ, обрыв КЛ- 10 кВ РП-5-27- 239-1
4	Л 4-20	02.08.16	10-21	10-38	ТО	17 мин	КТП-108 сгорели 2 высоковольтны е вставки
5	Л 4-1	08.08.16	13-05	13-35	ТО	30 мин	Порывы ветра
6	Л 1-5	08.08.16	15-48	16-45	ТО	57 мин	Порывы ветра
7	Л 1-25	08.08.16	16-00	16-53	ТО	53 мин	Повреждение концевой муфты в КРН Л 1-25
8	Л 2-3	09.08.16	11-08	11-30	МТЗ	22 мин	Ул. Комсомольс кая 11 а/м ударил опору ВЛ 10 кВ
9	Л 4-1	09.08.16	19-55	20-03	ТО	8 мин	Порывы ветра

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 5-1	03.08.16	09-00	12-00		3 часа	Замена трансформаторов тока
2	ТП-71	04.08.16	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
3	ТП-118	04.08.16	13-30	15-30		2 часа	Ревизия оборудования

4	ТП-14	05.08.16	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
5	Л 19-20	05.08.16	10-00	12-00		2 часа	Ревизия оборудования
6	ТП 160	09.08.16	13-30	15-30		2 часа	Ревизия оборудования

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
Начальник АДС
Ким В.Н.
Тел. 6-46-96

ОТЧЕТ ОБ ОТПРАВКЕ

22 АВГ 2016 14:36

ВАШ ЛОГОТИП : МУП 'ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ'
НОМЕР ВАШЕГО ФАКСА : 3882262293

NO.	ФАКС АБОНЕНТА	ВРЕМЯ СТАРТА	ВРЕМЯ РАБОТЫ	РЕЖИМ	СТР.	РЕЗУЛЬТАТ
01	61153	22 АВГ 14:35	00'59	ОТПР	02	НОРМАЛЬНО