

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. ~~40/645~~ от 21.08. 2017 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 4-19	24.07.17	07-20	-	МТЗ	-	Пробой КЛ-10 кВ 4-19.
2	Л 5-1	08.08.17	06-48	07-08	МТЗ	20 мин	Шквалистый порыв ветра.
3	Л 1-28	10.08.17	08-51	09-15	ТО	24 мин	Пробой КЛ-10 кВ Л 1-28-РП-4-7.
4	Л 19-28	10.08.17	22-17	23-54	МТЗ	1 час 37 мин	Шквалистый ветер, обрыв провода ВЛ

Плановые отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-5	27.07.17	09-52	10-55	-	1 час 3 мин	Заявка сторонней организации.
2	Л 3-23	03.08.17	09-00	17-20	-	8 часов 20 мин	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ.
3	Л 3-23	04.08.17	09-00	17-40	-	8 часов 40 мин	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ.
4	Л 3-22	09.08.17	09-00	12-00	-	3 часа	Замена траверсы на опоре ВЛ.
5	Л 1-17	09.08.17	14-00	15-00	-	1 час	Профилактические работы ВЛ-10кв.
6	Л 1-28	17.08.17	09-00	12-00	-	3 часа	Монтаж КРН.

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

 А. Г. Большаков.

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96