

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 2453 от 20.08. 2020 г.

Комитет по тарифам  
Республики Алтай


Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска  
за период с 20.07.2020 по 20.08.2020.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-1-27	22.07.20.	07-20	08-14	«Земля»	54 мин	Неисправность на ведомственной ВЛ 10 кВ
2	Л 19-18	25.07.20	12-27	12-27	ТО	0 мин	Причина не установлена
3	Л 1-4	26.07.20	14-40	15-04	МТЗ	24 мин	Гроза, шквалистый ветер
4	Л 1-3	27.07.20	13-39	13-52	МТЗ	13 мин	Несанкционированные земляные работы, порыв КЛ 10 кВ
5	Л 1-30	03.08.20	22-46	22-51	«Земля»	5 мин	Разлетелся подвесной изолятор
6	Л 5-27	03.08.20	23-33	00-03	МТЗ	30 мин	Н/у
7	Л 1-30	10.08.20	11-35	11-35	МТЗ	0 мин	Не установлена
8	Л 19-16	11.08.20	00-42	00-48	МТЗ	6 мин	Не установлена
9	Л 5-12	19.08.20	16-30	17-02	МТЗ	32 мин	Прямой удар молнии в ГКТП 295

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л-5-1	22.07.20.	08-14	14-42	-	7 часов 28 мин	Ремонт ведомственной ВЛ 10 кВ
2	Л-1-6	23.07.20.	09-00	12-00	-	3 часа	Монтаж провода
3	Л-1-6	29.07.20.	09-00	12-00	-	3 часа	Монтаж провода
4	Л 1-5	30.07.20	09-00	11-00	-	2 часа	Замена опоры
5	Л 19-8	04.08.20	09-00	11-00	-	2 часа	Замена изолятора
6	Л 19-21	05.08.20	04-26	05-48	-	1 час 22 мин	Разборка шлейфов Л 19-4
7	Л 19-21	05.08.20	08-10	08-18	-	8 мин	Разборка шлейфов
8	Л 19-21	07.08.20	19-28	20-01	-	33 мин	Сборка шлейфов
9	Л 19-20	13.08.20	11-00	12-00	-	1 час	Заявка МРСК «Сибири»
10	Л 19-6	14.08.20	09-01	10-18	-	1 ч 17 мин	Замена траверсы
11	Л 19-8	18.08.20	08-30	09-18	-	48 мин	Разборка шлейфов
12	Л 19-9	20.08.20	09-00	12-00	-	3 часа	Работа в охранной зоне ВЛ 10 кВ

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96