

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1666 от 20.08 2021 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.07.2021 по 20.08.2021.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-17	20.07.21	02-14	02-55	ТО	41 мин	Не установлена
2	Л 4-1	21.07.21	03-33	03-53	МТЗ	20 мин	Не установлена
3	Л-1-24	23.07.21	17-39	17-39	МТЗ, АПВ	0 мин	КТП-166 пробой 3 в/в предохранителей
4	Л-1-26	23.07.21	17-39	17-39	МТЗ, АПВ	0 мин	Не установлена
5	Л-1-26	23.07.21	20-38	23-20	МТЗ	2 ч 42 мин	Обрыв 2-х проводов ВЛ-10кВ
6	Л-19-6	25.07.21	06-44	06-44	ТО, АПВ	0 мин	Не установлена
7	Л-19-6	25.07.21	07-06	07-17	-	11 мин	КРП Л-19-6 пробой проходных изоляторов
8	Л 19-6	03.08.21	14-13	15-32	«Земля»	1 час 19 мин	Пробой проходных изоляторов КТП 266
9	Л 19-28	06.08.21	10-25	10-25	ТО	0 мин	Не установлена
10	Л 19-28	20.08.21.	02-20	02-20	МТЗ	0 мин	Не установлена
11	Л 4-20	20.08.21.	04-10	04-52	МТЗ	42 мин	Не усановлена

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-3	22.07.21	09-00	15-00	-	6 часов	Реконструкция ВЛ 10 кВ
2	Л 19-8	28.07.21	09-00	11-00	-	2 часа	Перегажка провода
3	Л 1-6	28.07.21	13-30	16-00	-	2 часа 30 мин	Монтаж РЛНД-10
4	Л 5-12	30.07.21	09-00	12-00	-	3 часа	Врезка новой ТП
5	Л 19-8	17.08.21.	09-00	11-30	-	2 часа 30 мин	Заявка ООО «Электро Спецмонтаж»
6	Л 19-28	19.08.21.	14-00	16-00	-	2 часа	Врезка отпайки ВЛ-10кВ на ТП-90

И.О. Главного инженера МУП «Горэлектросети»



А. В. Кречетов

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96