

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 67 от 21.08 2023 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.07.2023 по 20.08.2023.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-25	04.08.23	16-30	16-30	ТО	0 мин	Не установлена
2	Л 1-3	05.08.23	19-15	19-20	МТЗ	5 мин	Не установлена
3	Л 1-25	05.08.23	19-25	21-40	ТО	2 часа 20 мин	отгорел шлейф на РЛНД-10 кВ КТП-298
4	Л 19-20	05.08.23	19-56	19-56	ТО	0 мин	Не установлена
5	Л 1-26	05.08.23	20-07	20-07	ТО	0 мин	Не установлена
6	Л 1-5	06.08.23	00-10	00-50	ТО	40 мин	пробой изолятора на опоре 10кВ
7	Л 19-6	08.08.23	09-14	09-17	ТО	3 мин	Не установлена
8	ПС-19 1 С.Ш.	10.08.23	11-27	11-38	-	11 мин	Неисправность в сетях Россети «Алтайэнерго»
9	Л 19-21	11.08.23	14-44	14-44	ТО	0 мин	Не установлена
10	Л-19-6	18.08.23	09-05	09-05	ТО	0 мин	Не установлена
11	Л-19-28	18.08.23	09-05	09-05	ТО	0 мин	Не установлена

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-7	29.07.23	13-00	13-35	-	35 мин	Замена изолятора
2	Л 1-28	29.07.23	14-30	16-10	-	1 час 40 мин	Перетяжка провода
3	Л 1-25	08.08.23	09-00	11-00	-	2 часа	Замена РЛНД-10
4	Л 19-6	10.08.23	09-00	12-00	-	3 часа	Врезка новой ТП
5	Л 19-21	11.08.23	16-20	16-44	-	24 мин	отгорел шлейф на РЛНД-10кВ КТП-178
6	Л-19-6	18.08.23	13-40	14-40	-	1 час	Замена изолятора

Главный инженер МУП «Горэлектросети»


А. В. Кречетов

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96