

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1538/10 от 20.08. 2015 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л19-17	22.07.15	05-17	05-36	МТЗ	19 мин	Пробой изолятора на ВЛ-10 кВ
2	ЛЗ-7	23.07.15	13-30	14-57	МТЗ	1 час 27 мин.	Порыв ВЛ-10 кВ транспортом сторонней организации
3	Л 19-6	25.07.15	21-12	21-48	МТЗ	36 мин.	Шквалистый ветер, гроза
4	КТП-133	25.07.15	21-12	16-25	МТЗ	19 часов 13 мин. (6 час. 38 мин.)	Шквалистый ветер, гроза (Ожидание персонала МРСК «Сибирь» на РТП-19)
5	КТП-191	25.07.15	21-12	17-04	МТЗ	19 часов 52 мин. (6 час. 38 мин.)	Шквалистый ветер, гроза (Ожидание персонала МРСК «Сибирь» на РТП-19)
6	Л1-25	25.07.15	21-55	23-10	МТЗ	1 час 15 мин	Шквалистый ветер, гроза
7	Л19-18	27.07.15	21-16	21-17	ТО	1 мин	Шквалистый ветер
8	Л19-8	28.07.15	16-15	16-45	МТЗ	30 мин.	Гроза, Шквалистый ветер
9	Л4-1	28.07.15	18-25	18-44	МТЗ	29 мин.	Гроза, Шквалистый ветер
10	Л19-9	30.07.15	14-35	15-35	МТЗ	1 час	Гроза, Шквалистый ветер
11	Л4-14	03.08.15	16-15	16-27	МТЗ	12 мин.	РП ТФ

							производили переключения (неисправность коммутационного аппарата)
12	Л4-19	05.08.15	18-37	19-09	МТЗ	32 мин.	Повреждение КЛ-10 кВ РП-4 – ТП-78
13	Л5-28	06.08.15	17-30	18-43	ТО	1 час 13 мин.	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-238 – ТП-237
14	Л1-25	08.08.15	02-20	02-55	ТО	35 мин.	Повреждение в РУ-10 кВ МКТП-233(ОАО «Водоканал»)
15	Л19-6	09.08.15	08-50	08-51	ТО	1 мин.	Повреждение в КРН
16	Л19-7	09.08.15	08-53	08-54	ТО	1 мин.	Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-4 (ОАО «ЖБИ»)
17	Л4-20	09.08.15	11-48	12-01	ТО	13 мин.	Повреждение 3 в/в на КТП-245
18	Л19-8	09.08.15	11-48	12-43	МТЗ	55 мин.	Повреждение ведомственного КЛ-10 кВ
19	Л1-17	09.08.15	12-26	12-27	ТО	1 мин.	Повреждение ведомственного КЛ-10 кВ

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	КТП-79	03.08.15	09-10	11-15		1 час 55 мин.	Ревизия оборудования.
2	ГКТП-44	04.08.15	09-15	10-30		1 час 15 мин.	Ревизия оборудования.
3	Л 1-14 Л 1-17	06.08.15	09-00	11-00		2 часа	Перетяжка провода
4	Л 19-7	07.08.15	14-00	16-00		2 часа	Сборка шлейфов
5	Л 19-7	14.08.15	09-00	11-00		2 часа	Разборка шлейфов
6	Л 1-25	17.08.15	09-00	11-00			

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
Начальник АДС
Овчинников В.Г.
Тел. 6-46-96