

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 2-22-93, 2-24-98, 6-12-08, 6-13-16.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 12661 от 20.12. 2013 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай


Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	РТП-19 1-я секция шин	26.11.13	11-35	12-05		30 мин	Аварийное отключение на РТП-19. МРСК.
2	Л 19-27	01.12.13	22-03	22-55	Т.О.	52 мин	Повреждение КЛ-10кв сторонней организацией.

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1.	ТП-84	21.11.13	09-00	10-00		1 час	Ремонт главн. рубильника.
2.	Л 19-8	29.11.13	09-00	10-00		1 час	Врезка отпайки 10кв.
3.	Л 19-21	15.12.13	09-00	16-00		7 часов	Замена А-опоры.
4.	Л 4-20	06.12.13	14-00	17-00		3 часа	Замена в/в изоляторов.
5.	Л 19-7	11.12.13	14-00	17-00		3 часа	Заявка ООО «Прогрессия».
6.	Л 1-5	17.12.13	14-00	15-00		1 час	Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кв.
7.	Л 19-21	18.12.13	09-00	11-00		2 часа	Врезка новой ТП.

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
Начальник АДС
Овчинников В.Г.
Тел. 2-24-96