Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06. ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 1<u>ВУГО</u>от <u>22/2</u> 2014 г.

Комитет по тарифам Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

NoNo	Дисп.	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения					
п/п	№ линии		Откл. Вкл.									
Аварийные отключения в сетях 10 кВ												
1	Л 19-7	21.11.14.	13-50	16-35	Вывод линии в ремонт аварийно.	2 ч 45 мин	Пробой изолятора РЛНД- 10 ГКТП-198					
2	Л 1-5	24.11.14.	15-55	18-14	MT3	2 ч 19 мин.	Автомобиль КАМАЗ сбил в/в опору ул. Барнаульская 87					
3	Л 4-1	02.12.14	12-50	14-30	MT3	1 час 40 мин.	Повреждение ВЛ- 10 кВ сторонней организацией					
4	Л 1-5	03.12.14	17-22	18-30	T.O.	1 час 8 мин.	Повреждение РУ- 10 кВ на КТП-172					
5	Л 1-5	17.12.14	06-32	06-59	«Земля»	27 мин.	Пробой штыревого изолятора на ВЛ- 10 кВ					
6	Л 3-17	17.12.14	07-19	08-50	«Земля»	1 час 31 мин.	Повреждение КЛ- 10 кВ					
7	Л 3-7	19.12.14	11-20	12-38	МТ3	1 час 18 мин.	Повреждение КЛ- 10 кВ					

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	КТП-158	20.11.14	09-00	17-00	8 ч	Реконструкция
	TATIVITY A DES				140. 11 ar 114	ВЛ-10кв
2	КТП-134	21.11.14	09-00	17-00	8-4	Реконструкция
			***			ВЛ-10кв
3	ГКТП-	21.11.14	13-30	15-00	1ч 30	Ревизия
	102				мин.	оборудования

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Fing

А.Г. Большаков

Подготовил: Начальник АДС Овчинников В.Г. Тел. 6-46-96