

**Отчет по мониторингу продолжительности прекращения передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 30.11.2015 по 06.12.2015г.**

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения.	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	02.12.15 09-00	02.15.15 12-00	Л 4-20	плановое	Врезка новой ВЛЗ 10кв.	ОПХ, котельная № 18, частный сектор район Питомник, Колхозный лог	0,98	3 час	2,94	1,2
2.	г. Горно-Алтайск	04.12.15 09-00	04.12.15 12-00	Л 1-5	плановое	Замена опоры ВЛ-10кв Л1-5	Дет. сад № 3, ЗАО «Фанта», предприятия торговли, частный сектор район ГТФ.	1,64	3 час	4,9	0,98

Г л а в н ы й инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 07.12.2015 по 13.12.2015 г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения.	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел.
1.	г. Горно-Алтайск	12.12.15 09-40	12.12.15 10-20	Л 1-5	аварийное	Отгорел шлейф на РЛНД-10 ГКТП-33	Дет. сад № 3, ЗАО «Фанта», предприятия торговли, частный сектор район ГГФ.	1,64	40 мин	1,09	0,98

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращения передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 14.12.2015 по 20.12.2015 г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения.	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	16.12.15 14-55	16.12.15 16-20	Л1 1-6	аварийное	Прошло 2 высоковольтных изолятора на РЛНД-10 ГКПП-34	Дет. сад № 1, школа № 5 частный сектор район ГТФ.	1,6	1 час 25 мин	2,26	0,87
2.	г. Горно-Алтайск	16.12.15 09-00 18.12.15 09-00	16.12.15 17-00 19.12.15 14-00	Л1 5-1	плановое	Заявка ООО «Электросетейстрой»	Алтайская долина	0,24	8 час 32 часа	1,89 7,68	-

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 21.12.2015 по 27.12.2015 г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключен-ия.	Дата и время восстано-вления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологическо-го нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключе-нная мощность МВт	Время простоя час.	Недо-отпуск тыс. кВт*ча с	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	27.12.15 18-22	27.12.15 20-00	Л 1-5	Земля на ВЛ 10 кВ	Пробой штыревого изолятора опора № 105	Кот. № 8, 16; Темп-2; частный сектор р-он Поселка, Гардинки	2,15	1 ч 38 мин.	3,504	1,75
2.	г. Горно-Алтайск	27.12.15 16-40	27.12.15 18-02	Л 3-19	МТЗ	Штормовой ветер, КТП-113 перекрыло 3 в/в предохранителя	Частный сектор Партизанский лог	0,27	1 ч 22 мин.	0,4	0,65
3.	г. Горно-Алтайск	27.12.15 20-57	-	Л 1-17	Отключена аварийно	Штормовой ветер, обрыв провода на ВЛ	Потребители переведены на другую ВЛ	-	-	-	-
4.	Г. Горно-Алтайск	27.12.15 20-57	27.12.15 22-16	ГКТП-211	Отключена аварийно	Штормовой ветер, обрыв провода ВЛ	Частный сектор р-н ул. Рабочая	0,05	1 ч 19 мин	-	0,38

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 23.12.2015 по 10.01.2016 г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения.	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	28.12.15 08-30	28.12.15 08-46	Л 19-17	МТЗ	Обрыв провода при земляных работах сторонней организацией	Предприятия и организации в центре города, жилые дома	2,87	16 мин.	0,766	2,7

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96