

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 248/10 от 24.02. 2015 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	ТП-66, ТП-159	11.02.15	19-40	20-25	-	45 мин.	Отгорел шлейф на РЛНД 19-27-5
2	Л 1-6	12.02.15	11-52	11-53	ТО	1 мин.	Повреждение РУ- 10 кВ в КТП-75, мокрый снег
3	Л 19-17	12.02.15	14-10	14-48	ТО	38 мин.	Повреждение РУ- 10 кВ в КТП 195, мокрый снег
4	Л 4-1	12.02.15	14-30	14-50	ТО	20 мин.	Мокрый снег
5	Л 4-1	12.02.15	17-10	17-49	ТО	39 мин.	Мокрый снег
6	Л 1-3	12.02.15	17-10	17-36	ТО	26 мин.	Повреждение КЛ- 10 кВ у ТП-96

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-9	20.01.15	09-00	11-00		2 ч	Врезка новой ВЛЗ
2	Л 19-8	21.01.15	09-00	11-00		2 ч	Врезка новой ВЛЗ
3	ВЛ-10кВ от ТП- 117	30.01.15	09-00	12-00		3 ч	Врезка поной ТП
4	Л 19-27	12.02.15	13-30	14-00		30 мин	Ремонт РЛНД
5	Л 19-9	20.02.15	13-30	14-00		30 мин	Демонтаж ТП- 203(старой)

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А.Г. Большаков

Подготовил:
Начальник АДС
Овчинников В.Г.
Тел. 6-46-96