

отпр. 20.02.20 1549

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 840 от 20.02 2020 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.01.2020 по 20.02.2020.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-19-8	21.01.20.	16-30	17-30	Т.О.	1ч	Пробой КЛ-10кВ с Л 19-8 на ведомственной ТП-58
2	Л-1-4	09.02.20	10-16	11-04	ТО	48 м	Пробой КЛ-10кВ
3	Л-1-2	09.02.20	10-16	10-50	МТЗ	34 м	Н/у
4	Л19-8	15.02.20	11-28	11-34	МТЗ	6 мин	ТП-14 сгорели 3 в/в
5	Л-1-2	15.02.20	11-30	12-00	МТЗ	30 мин	Н/у
Плановые отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 19-27	24.01.20.	09-00	11-00		1ч	Замена РЛНД-10кВ КТП №183
2	Л 19-8	18.02.20.	14-00	15-00		1ч	Ремонт выключателя нагрузки ТП № 69

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

 А. Г. Большаков

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96