

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 36/10 от 27 января 2015 г.

Комитет по тарифам
 Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 5-28	01.01.15	07-55	09-25	Т.О.	1ч 30мин	Повреждение КЛ-10кв
2	Л 5-27	11.01.15	11-15	12-00	Т.О.	45мин	Повреждение КЛ-10кв
3	Л 1-3	13.01.15	09-30	10-35	Т.О.	1ч 05мин	Повреждение КЛ-10кв
4	Л 3-6	16.01.15	12-30	12-47	Т.О.	17 мин	К.З. на ВЛ- 10кв.(попадание петарды в ВЛ-10кв неустановленными лицами)

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-6	25.12.14	09-00	12-00		3 часа	Установка ж/б опоры
2	ТП-51	30.12.14	09-00	10-00		1 час	Ремонт ВН-16
3	Л 4-1	14.01.15	14-00	16-00		2 часа	Замена траверсы
4	Л 19-6 Л 19-28	15.01.15	10-30	11-30		1 час	Врезка новой ВЛЗ
5	Л19-9	20.01.15	09-00	11-00		2 часа	Врезка новой ВЛЗ

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
 Начальник АДС
 Овчинников В.Г.
 Тел. 6-46-96