

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 64/10 от 20.01. 2016 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-3-19	27.12.15	16-40	18-02	МТЗ	1 час 22 мин	КТП-113 РУ-10 кВ перекрыло 3 в/в вставки
2	Л-1-5	27.12.15	18-25	20-00	«Земля» на линии	1 час 35 мин	Пробой штыревого в/в изолятора на опоре 10 кВ № 105
3	Л-1-17	27.12.15	20-57	22-16	отключена аварийно	1 час 19 мин	Обрыв провода ВЛЗ-10 кВ Потребители переключены на другую ВЛ.
4	Л-19-17	28.12.15	08-30	08-46	МТЗ	16 мин	Обрыв провода при земляных работах
	Л 19-7	18.01.16	06-46	07-27	«Земля» на линии	41 мин	Пробой штыревого в/в изолятора на опоре № 12

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	РП-3 1 с.ш.	23.12.15	09-00	12-00		3 часа	Монтаж камер КСО
2	РП-3 2 с.ш.	24.12.15	09-00	12-00		3 часа	Монтаж камер КСО
3	Л 1-28	19-01.16	09-00	12-00		3 часа	Врезка новой ГКТП

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:  
Начальник АДС  
Чураков В.Г.  
Тел. 6-46-96