

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 100 от 20.01. 2022 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.12.2021 по 20.01.2022.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-19-11	21.12.21	14-44	15-20	МГЗ	36 мин	Пробой КЛ-10 кВ
2	Л-1-4	06.01.22	18-48	19-15	МГЗ	27 мин	Не установлена
3	Л-1-6	17.01.22	12-11	12-11	ГО	0 мин	Не установлена
4	Л-1-6	17.01.22	19-40	19-40	ГО	0 мин	Не установлена
5	Л-4-17	17.01.22	19-58	20-18	МГЗ	20 мин	Пробой изолятора ПИ-117

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л-1-21	24.12.21	09-00	11-00	-	2 ч	Реконструкция ВЛ-10 кВ
2	Л-1-21	29.12.21	10-00	13-00	-	3 ч	Реконструкция ВЛ-10 кВ
3	Л-4-17	17.01.22	20-18	22-35	-	2 часа 17 мин	Замена изолятора
4	Л-4-1	18.01.22	11-29	12-35	-	1 час 6 мин	Замена изолятора

И.О. Главного инженера МУП «Горэлектросети»  А. В. Кречетов

Подготовил:
Начальник АДС
Петушин С.Н.
Тел. 6-46-96