

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1038/10 от 20.07. 2016 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 4-20	22.06.16	10-22	10-48	МТЗ	26 мин	А/М сломала ж/б приставку ВЛ-10кВ
2	Л 19-17	03.07.16	14-06	14-23	ТО	17 мин	Шквалистые порывы ветра
3	Л 19-9	03.07.16	17-11	17-31	отключена аварийно	20 мин	Замена проходного изолятора ТП-171
4	Л 1-4	11.07.16	02-20	02-35	ТО	15 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
5	Л 4-1	11.07.16	03-10	03-40	ТО	30 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
6	Л 4-20	11.07.16	05-20	10-25	МТЗ		Гроза, шквалистый порыв ветра, отгорел шлейф на ГКТП-41
7	Л 4-1	11.07.16	14-10	16-00	Отключена аварийно	1 час 50 мин	Замена РЛНД-10 на КТП-73
8	Л 19-6	12.07.16	17-27	17-56	ТО	29 мин	Пробой проходного изолятора ГКТП-133
9	Л 19-8	12.07.16	17-50	18-31	ТО	41 мин	КТП-163 пробой разрядника
10	Л 19-21	17.07.16	18-25	20-03	Отключена аварийно	1 час 38 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра обрыв провода ВЛ

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	ГКТП-26	22.06.16	09-00	12-00		3 часа	Замена ВН-16 яч. №3
2	Л 4-20	23.06.16	09-15	10-25		1 часа 10 мин	Замена ж/б приставки ВЛ-10 кВ
3	ТП-84	28.06.16	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
4	ТП-203	28.06.16	13-30	15-30		2 часа	Ревизия оборудования
5	ТП-82	01.07.16	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
6	Л 3-7	01.07.16	14-00	15-30		1 час 30 мин	Монтаж шлейфов на РЛНД-10 ГКТП-26

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Подготовил:
Начальник АДС
Ким В.Н.
Тел. 6-46-96



А.Г. Большаков