

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 2017/178 от 20.07 2017 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 4-17	21.06.17	01-15	01-32	ТО	17 мин	Не установлена
2	Л 5-1	21.06.17	06-00	12-11	ТО	6 час 11 мин	Обрыв провода в сетях «Долина Алтая»
3	Л4-17	21.06.17	01-15	01-32	ТО	17 мин	Шквалистый порыв ветра
4	Л5-1	21.06.17	06-00	12-11	МТЗ	6 часов 11 мин	Неисправность в сетях Долины Алтая
5	Л4-20	24.06.17	20-20	20-57	ТО	37 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра, ГКТП-41 сгорели в/в
6	РТП-1 2-я сш	25.06.17	05-33	05-45	-	12 мин	Неисправности в сетях МРСК
7	Л 4-1	25.06.17	20-36	21-02	МТЗ	26 мин	Посторонний предмет на ВЛ
8	Л4-1	26.06.17	14-10	14-20	МТЗ	10 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
9	Л4-1	02.07.17	02-25	02-43	МТЗ	18 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
10	Л4-1	02.07.17	03-30	03-45	МТЗ	15 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
11	Л4-1	02.07.17	04-05	04-20	МТЗ	15 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
12	Л1-4	02.07.17	13-09	13-31	МТЗ	22 мин	Шквалистый порыв ветра
13	Л2-3	02.07.17	14-05	14-24	МТЗ	19 мин	Шквалистый порыв ветра
14	Л1-14	02.07.17	16-21	16-59	Земля	38 мин	Неисправность в сетях МРСК
15	Л2-3	03.07.17	14-19	15-10	МТЗ	1 час 9 мин	Пробой разрядника на РЛНД 2-3-4
16	Л1-3	04.07.17	10-37	10-57	МТЗ	20 мин	Пробой КЛ-10кв
17	Л1-5	05.07.17	20-20	20-22	МТЗ	2 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
18	Л 1-3	08.07.17	08-00	08-09	МТЗ	9 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра

19	Л 4-1	08.07.17	08-11	08-30	МТЗ	19 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
20	Л1-4	11.07.17	16-41	17-06	МТЗ	25 мин	Гроза, сильный дождь, Пробой РУ-10кв
21	Л19-7	11.07.17	16-41	17-11	МТЗ	20 мин	Гроза, сильный дождь, Пробой КЛ-10кв
22	Л19-8	14.07.17	16-20	16-44	ТО	24 мин	Гроза, сильный дождь, Перекрыло РУ-10кв ГКТП-156
23	Л19-9	14.07.17	16-44	17-32	ТО	48 мин	Гроза, сильный дождь, Пробой КЛ-10кв
24	Л4-17	14.07.17	17-00	19-05	ТО	2 часа 5 мин	Гроза, сильный дождь, отгорел шлейф на РЛНД ГКТП-24
25	Л5-1	14.07.17	19-01	20-02	Земля	1 час 1 мин	Гроза, сильный дождь, обрыв провода.
26	Л 1-5	16.07.17	09-17	11-10	МТЗ	1 час 53 мин	Сильный дождь, отгорел шлейф на РЛНД ГКТП-120
27	Л 4-1	19.07.17	08-46	09-07	МТЗ	21 мин	Гроза, сильный дождь
28	Л 19-17	19.07.17	09-15	09-23	МТЗ	8 мин	Гроза, сильный дождь, Перекрыло РУ-10кв КТП-195
29	Л 19-28	19.07.17	09-15	09-23	МТЗ	8 мин	Гроза, сильный дождь, Перекрыло РУ-10кв КТП-184
30	Л2-3	20.07.17	06-46	06-55	МТЗ	9 мин	КТП 158 перекрыло РУ-10 кВ

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-5	21.06.17	09-03	12-01	-	2 часа 58 мин	Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10кв
2	Л1-5	22.06.17	10-58	12-53	-	1 час 51 мин	Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10кв
3	Л 4-1	04.07.17	09-00	12-00	-	3 часа	Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10кв
4	Л 1-5	06.07.17	09-00	12-00	-	3 часа	Фазировка ВЛ
5	Л 4-1	04.07.17	09-05	11-50	-	2 часа 45 мин	Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10кв
6	Л 1-5	06.07.17	09-00	12-00	-	3 часа	Фазировка ВЛ

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

 А.Г. Большаков.