

120

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 2139 от 20.07 2020 г.

Комитет по тарифам  
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска  
за период с 20.06.2020 по 20.07.2020.


№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-19-9	24.06.20.	10-05	10-45	ТО	40 мин	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12-ТП-286 сторонней организацией.
2	Л-1-30	27.06.20	17-10	17-10	ТО	0 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
3	Л-19-6	27.06.20	17-14	17-14	МТЗ	0 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
4	Л-3-22	27.06.20	17-16	17-31	МТЗ	15 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
5	Л-5-12	03.07.20	23-25	23-44	МТЗ	19 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
6	Л-4-20	06.07.20	01-40	01-50	МТЗ	10 мин	Н/у
7	Л-1-28	06.07.20	19-55	20-13	ТО	18 мин	Гроза, пробой проходных изоляторов ГКТП-42
8	Л-1-24	07.07.20	13-24	13-57	ТО	33 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
9	Л-5-24	10.07.20.	00-36	00-57	МТЗ	21 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра.
10	Л-19-6	19.07.20.	07-22	07-22	Т.О.	0 мин	Причина не установлена.

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л-1-17	30.06.20	08-48	09-49	-	1 час 1 мин	Замена изолятора
2	Л 1-6	13.07.20.	09-00	09-40	-	40 мин	Разборка шлейфов
3	Л 1-6	16.07.20.	09-00	12-40	-	3 часа 40 мин	Установка опор

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96

 А. Г. Большаков