

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 1457 от 20.07. 2022 г.

Комитет по тарифам  
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска  
за период с 20.06.2022 по 20.07.2022.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-1-25	21.06.22	06-00	06-05	МТЗ	5 мин	ТП-207 сгорели 3 в/в вставки
2	Л-19-28	27.06.22	21-07	21-07	МТЗ	0 мин	Сильный ветер
3	Л 4-20	27.06.22	21-31	22-01	МТЗ	30 мин	Сильный ветер
4	Л 19-6	06.07.22	00-35	00-35	ТО	0 мин	Не установлена
5	Л 19-9	06.07.22	00-35	00-45	ТО	10 мин	Ветровые нагрузки
6	Л 4-1	09.07.22	22-57	23-42	ТО	45 мин	Гроза
7	Л 2-15	09.07.22	23-00	23-10	МТЗ	10 мин	Гроза
8	Л 5-24	10.07.22	00-03	00-43	МТЗ	40 мин	Гроза
9	Л 19-6	12.07.22	08-38	08-38	ТО	0 мин	Не установлена
10	Л 19-8	15.07.22	17-14	17-14	ТО	0 мин	Не установлена
11	Л 5-28	16.07.22	12-40	13-12	ТО	32 мин	Порыв КЛ 10 кВ при земляных работах
12	Л 19-9	18.07.22	05-26	05-30	ТО	4 мин	Не установлена

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л-1-25	21.06.22	09-00	10-00	-	1 ч	Замена разрядника 10кВ
2	Л-19-27 от ТП-5	21.06.22	15-00	17-00	-	2 ч	Замена траверсы
3	Л-19-21	22.06.22	11-00	14-00	-	3 ч	По заявке Россети - 1 АЭС
4	Л-19-8	23.06.22	09-00	10-00	-	1 ч	Демонтаж А-опоры
5	Л-2-3	28.06.22	09-00	10-00	-	1 ч	Разборка шлейфов
6	Л-2-3	08.07.22	09-00	11-00	-	2 часа	Сборка шлейфов
7	Л-19-9	08.07.22	13-30	15-30	-	2 часа	Ремонт РЛНД-10 ТП-203

И.о.главного инженера МУП «Горэлектросети»

А. В. Кречетов

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96