

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1157 от 21.07 2023 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.06.2023 по 20.07.2023.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-21	21.06.23	06-20	06-20	ТО	0 мин	СКТП-271 сгорели 3 в/в
2	Л 19-20	23.06.23	06-29	06-29	ТО	0 мин	Не установлено
3	Л 4-16	23.06.23	15-58	16-20	ТО	22 мин	Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией
4	Л 19-7	24.06.23	18-45	18-45	ТО	0 мин	Не установлена
5	Л 19-7	24.06.23	18-47	19-00	ТО	13 мин	Пробой кабельной разделки
6	Л 4-20	24.06.23	18-47	19-39	МТЗ	52 мин	Не установлена
7	Л 1-5	07.07.23	16-05	16-20	МТЗ	15 мин	Гроза
8	Л 3-21	07.07.23	16-15	17-00	МТЗ	45 мин	Гроза
9	Л 3-23	07.07.23	17-15	18-12	МТЗ	57 мин	Гроза
10	Л 4-20	08.07.23	13-11	14-18	МТЗ	1 час 7 мин	Гроза
11	Л 19-28	15.07.23	15-40	18-35	Земля	2 часа 55 мин	Гроза, сильный порыв ветра
12	Л 1-28	15.07.23	16-07	17-52	Земля	1 час 45 мин	Гроза, сильный порыв ветра
13	Л 4-20	15.07.23	18-20	22-20	МТЗ	4 часа	Гроза, сильный порыв ветра
14	Л 1-24	17.07.23	08-13	08-13	МТЗ	0 мин	Не установлена
15	Л 5-24	17.07.23	08-13	08-42	МТЗ	29 мин	Воздействие птиц на электроустановку

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-20	23.06.23	09-00	11-00	-	2 часа	Вырубка деревьев
2	Л 19-7	27.06.23	09-00	11-00	-	2 часа	Вырубка зарослей
3	Л 19-18	28.06.23	09-00	10-00	-	1 ч	Разборка шлейфов
4	Л 19-27	28.06.23	14-00	16-00	-	2 часа	Вырубка зарослей
5	Л 4-20	04.07.23	09-00	12-00	-	3 часа	Вырубка деревьев
6	Л 1-21	06.07.23	23-15	01-43	-	2 часа 28 мин	Восстановление провода
7	Л 1-21	07.07.23	18-10	18-35	-	25 мин	Замена изолятора
8	Л 1-5	11.07.23	13-30	15-00	-	1 час 30 мин	Вырубка деревьев
9	Л 1-21	13.07.23	09-00	11-30	-	2 часа 30 мин	Монтаж учета, врезка новой ТП
10	Л 4-20	16.07.23	10-20	10-44	-	24 мин	Сборка шлейфов

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. В. Кречетов

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96