Горно–Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 1261 **от** 10.07. **2018 г.**

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
1	Л 1-14	23.06.18	20-12	22-34	-	2 часа 22 мин	Н/у
2	Л 19-18	23.06.18	20-26	20-28	ТО	2 мин	Неправильные переключения персоналом ведомственной ТП-253
3	Л 3-22	02.07.18	17-32	17-54	ТО	22 мин	Гроза
4	Л 1-6	04.07.18	02-00	02-24	ТО	24 мин	Гроза
5	Л 3-22	04.07.18	02-08	02-51	ТО	43 мин	Гроза
6	Л 4-1	04.07.18	02-06	04-06	МТЗ	2 ч	на ТП-53 пробой проходных изоляторов
7	Л 2-3	07.07.18	06-00	06-11	ТО	11 мин	Ветровые нагрузки
8	Л 5-12	13.07.18	18-33	19-09	ТО	36 мин	Дождь, шквалистый ветер
9	Л 4-20	13.07.18	19-02	19-23	ТО	21 мин	Дождь, шквалистый ветер
10	Л 4-20	15.07.18	17-56	18-30	МТЗ	34 мин	Гроза, пробой проходного изолятора КТП-193.
11	Л 1-3	15.07.18	17-56	18-08	МТЗ	12 мин	Гроза

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л-1-24	29.06.18	09-00	14-00	-	5 часов	Врезка новой линии 10 кВ
2	Л 19-27	13.07.18	09-00	11-00	-	2 часа	Монтаж РЛНД-10 на ТП-62

Главный инженер МУП «Горэлектросети» А. Г. Большаков.

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96