

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. № 16010 от 23.06. 2015 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.


№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 4-20	23.05.15	14-22	17-18	ТО	2ч56м	Повреждение траверсы на ВЛ-10кВ
2	Л 4-1	23.05.15	22-15	01-06	ТО	2ч51м	Гроза. Шквалистый ветер.
3	Л 5-28	25.05.15	22-55	23-11	МТЗ	16 мин	Гроза. Шквалистый ветер
4	Л 1-4	29.05.15	11-16	11-38	МТЗ	22 мин	Гроза. Шквалистый ветер
5	Л 4-1	04.06.15	03-20	03-41	МТЗ	21 мин	Гроза. Шквалистый ветер
6	РТП-1. 1-сш	04.06.15	03-45	04-04		19 мин	Гроза. Шквалистый ветер
7	РТП-1. 1-сш	10.06.15	06-25	06-32	Отключение персоналом МРСК «Сибирь»	7 мин	Отыскание замыкания на «Землю»
8	РТП-19	11.06.15	13-39	14-13	Отключение персоналом МРСК «Сибирь»	34 мин	Повреждение в сетях МРСК «Сибирь»
9	Л 19-24	16.06.15	16-28	16-36	ТО	8 мин	Несоблюдение габарита сторонней организацией м/у оптоволокном и ВЛ-10 кВ

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	ТП-23	27.05.15	09-00	10-30		1ч 31м	Ревизия оборудования
---	-------	----------	-------	-------	--	--------	-------------------------

2	ТП-60	27.05.15	13-30	15-00		1ч 30м	Ревизия оборудования
3	ТП-88	18.05.15	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
4	Л 1-5	02.06.15	09-26	12-02		2ч 36м	Реконструкция ВЛ -10кв
5	Л 19-6	03.06.15	09-11	09-38		27 мин	Демонтаж старой ВЛ-10кв
6	ГКТП-74	08.06.15	09-10	11-05		1ч 55м	Ревизия оборудования
7	КТП-53	08.06.15	13-10	15-45		2ч 35м	Ревизия оборудования
8	ТП-1	09.06.15	09-05	10-15		1ч 10м	Ревизия оборудования
9	ТП-65	09.06.15	13-30	15-00		1ч 30м	Ревизия оборудования
10	ГКТП-218	16.06.15	13-30	15-00		1ч 30м	Ревизия оборудования

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:  
Начальник АДС  
Овчинников В.Г.  
Тел. 6-46-96