Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06. ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. <u>Драдз</u>от <u>20.06.</u> 2017 г.

Комитет по тарифам Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

| NoNo | Дисп. № | Дата | Время | | Тип работы | Время | Причина |
|------------------------------------|---------|----------|-------|-------|------------|-----------------|--|
| п/п | линии | | Откл. | Вкл. | защиты | простоя | отключения |
| Аварийные отключения в сетях 10 кВ | | | | | | | |
| 1 | Л 2-3 | 31.05.17 | 06-47 | 06-56 | MT3 | 9мин | Причина н/у |
| 2 | Л 1-3 | 31.05.17 | 17-13 | 17-20 | МТЗ | 7 мин | Пробой КЛ 10 кВ |
| | | | | | | | Шквалистые |
| 3 | Л 19-9 | 07.06.17 | 19-53 | 21-09 | TO | 1 час 16 мин | порывы ветра. ТП -203 |
| , | | | | | | | перекрыло РЛНД-10 |
| 4 | 2-12 | 13.06.17 | 09-33 | 09-46 | MT3 | 13 мин | Не установлена |
| 5 | Л 1-6 | 18.06.17 | 06-07 | 07-55 | Земля | 1 час 48 мин | Замыкание на землю ф В на опоре № 62 |
| Плановые отключения в сетях 10 кВ | | | | | | | |
| 1 | Л 19-9 | 09.06.17 | 09-00 | 11-00 | - | 2 часа | Ревизия РЛНД-10 ТП -203 |

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Э А.Г. Большаков.