

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1129 от 20.06 2019 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-4-16	20.05.19	18-05	18-38	МТЗ	33 мин	Не согласованные земляные работы сторонней организацией
2	Л-4-14	21.05.19	11-10	11-50	МТЗ	40 мин	Не согласованные земляные работы сторонней организацией
3	Л-19-7	26.05.19	12-12	12-59	ТО	47 мин	Сильные порывы ветра
4	Л-2-3	31.05.19	03-55	04-12	МТЗ	17 мин	Дождь, шквалистые порывы ветра.
5	Л 19-9	01.06.19	19-00	21-31	ТО	2 часа 31 мин	Порывом ветра сломало траверсу на А-опоре № 31
6	Л-5-12	05.06.19	02-17	02-41	МТЗ	24 мин	Причина не установлена.
7	Л 19-18	09.06.19	16-06	16-30	ТО	24 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
8	Л-4-20	10.06.19	08-00	08-17	МТЗ	17 мин	Причина не установлена.
9	Л 4-17	12.06.19	21-30	21-50	ТО	20 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра
10	Л 4-20	12.06.19	21-35	21-54	ТО	19 мин	Гроза, шквалистый порыв ветра.

**Плановые отключения в сетях 10 кВ**

1	Л-1-5	21.05.19	10-00	10-55	-	55 мин	Ревизия РЛНД-10.
2	Л-1-5	28.05.19	09-00 14-00	11-00 16-00	-	4 ч	Демонтаж, монтаж КТП-149
3	Л-1-28 от РТП-1 до РП-4	28.05.19	14-00	16-00	-	2 ч	Врезка ГКТП-149
4	Л-1-21	30.05.19	10-00	11-00	-	1 ч	По заявлению ПАО «Ростелеком»
5	Л-4-20	31.05.19	09-00	12-00	-	3ч	Врезка КТП-280
6	Л 3-23	07.06.19	09-00	12-00	-	3 часа	Демонтаж-монтаж ГКТП-113

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков