

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ №8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. м/с от С/Сб

2020 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.05.2020 по 19.06.2020.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-19-17	21.05.20.	01-55	02-57	«Земля»	1 час 2 мин	Пробой КЛ-ШкВ 52-1-237-4
2	Л-3-22	23.05.20.	17-46	18-06	Т.О.	20 мин	Прямой удар молнии в ТП-77
3	Л-5-12	23.05.20.	17-36	18-26	т.о.	50 мин	Прямой удар молнии в ГТП-295
4	Л-1-30	23.05.20.	18-33	18-33	мтз	0 мин	Причина не установлена
5	Л 3-23	26.05.20	22-15	23-28	мтз	1 час 13 мин	Прямой удар молнии в ВЛ 10 кВ
6	Л-5-1	02.06.20	14-00	14-20	мтз	20 мин	Прямой удар молнии в ВЛ 10 кВ
7	Л-19-7	10.06.20.	18-26	19-43	то	1 час 17 мин	Пробой КЛ 10 кВ 111-267- РЛНД 19-7-4
8	Л-1-25	15.06.20.	08-15	08-15	то	0 мин	Пробой опорных изоляторов ТГ1-207
9	Л-4-17	18.06.20.	14-50	15-08	мтз	18 мин	Гроза, сгорели высоковольтные предохранители ГТП-24
10	Л-1-5	18.06.20.	15-03	15-07	мтз	4 мин	Гроза, сгорели высоковольтные предохранители ГК.ТП-129
11	Л-19-6	18.06.20.	15-11	15-11	мтз	0 мин	Гроза
12	Л-4-20	18.06.20.	20-00	20-15	мтз	15 мин	Не установлена

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л-19-6	22.05.20.	13-50	14-15	-	25 мин	Разборка шлейфов на А-опоре в сторону К'ТП-252
2	Л-19-6	22.05.20.	15-55	16-25	-	30 мин	Сборка шлейфов на А-опоре КТП-252
3	Л 3-23	28.05.20	09-00	10-22	-	1 час 22 мин	Перетяжка провода
4	Л-19-24	01.06.20	09-00	10-00	-	1 час	Разборка шлейфов для валки деревьев
5	Л-19-8	05.06.20	14-00	14-06	-	6 мин	Замена изолятора
6	Л1-21	09-00	09-00	12-00	-	3 часа	Замена опоры
7	Л 1-3	17.06.20	09-00	11-15	-	2 часа 15 мин	Валка деревьев

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Подготовил:
Начальник АДС
Петуни С.Н.
Тел. 6-46-90



А. Г. Большаков