

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1208 от 21.06. 2021 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.05.2021 по 20.06.2021.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 19-7	25.05.21	22-01	23-27	«Земля»	1 час 26 мин	Пробой изоляторов на А-опоре № 37
2	Л 19-9	02.06.21	10-31	11-03	ТО	32 мин	Порыв КЛ-10 кВ ТП-67-ТП-286 сторонней организацией
3	Л 4-14	03.06.21	10-30	11-02	«Земля»	32 мин	Пробой КЛ-10 кВ ТП-218-ТП-188
4	Л 19-7	03.06.21	11-28	12-15	«Земля»	47 мин	Пробой КЛ-10 кВ ТП-267-ТП-54
5	Л 19-8	03.06.21	11-38	12-40	«Земля»	1 час 2 мин	Пробой КЛ-10 кВ ТП-69-ТП-103
6	Л 19-6	04.06.21	00-03	00-03	МТЗ	0 мин	Не установлена
7	Л 19-28	04.06.21	00-03	00-03	МТЗ	0 мин	Не установлена
8	Л 19-8	05.06.21	19-36	19-36	МТЗ	0 мин	ДТП (сбили опору 10-кВ)
9	Л 19-7	05.06.21	21-11	21-11	ТО	0 мин	Пробой КЛ-10кВ ТП-267-РЛПД-19-7-4
10	Л 19-7	05.06.21	21-41	21-41	ТО	0 мин	Пробой КЛ-10кВ ТП-267-РЛПД-19-7-4
11	Л 19-6	05.06.21	21-41	21-41	МТЗ	0 мин	ТП-303 сгорели 3 в/в вставки
12	Л 1-17	13.06.21	14-11	14-24	«Земля»	13 мин	Пробой опорного изолятора ГКТП 211
13	Л 19-9	13.06.21	14-57	14-57	ТО	0 мин	Не установлена
14	Л 1-24	13.03.21	17-25	17-25	ТО	0 мин	Не установлена
15	Л 5-24	13.03.21	17-35	17-47	ТО	12 мин	Не установлена
16	Л 1-4	19.06.21	16-56	17-26	ТО	30 мин	ТП-118. Перекрыло в/в вставки на Т-2

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-5	24.05.21	10-00	11-00	-	1 час	Подключение ведомственной ТП-97
2	Л 4-1	10.06.21	09-00	10-00	-	1 час	Врезка новой ТП-90
3	Л 19-7	11.06.21	09-00	11-00	-	2 часа	Монтаж концевой муфты
4	Л 5-24	13.03.21	19-35	20-57	-	1 час 22 мин	Восстановление провода

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:
Начальник АДС
Петуни С.Н.
Тел. 6-46-96