

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 968 от 20.06. 2023 г.

Комитет по тарифам  
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска  
за период с 20.05.2023 по 20.06.2023.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-1-2	22.05.23	08-28	08-43	МТЗ	15 мин	Пробой изолятора ЧП 72
2	Л 1-21	29.05.23	09-17	09-17	МТЗ	0 мин	Пробой изолятора КТП 153
3	Л 1-6	31.05.23	10-03	10-43	МТЗ	40 мин	Неисправность на ведомственной ТП
4	Л 2-30	07.06.23	10-35	10-50	МТЗ	15 мин	Не установлена
5	Л 1-5	19.06.23	15-58	16-12	МТЗ	14 мин	Не установлена

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-6	23.05.23	09-00	10-00	-	1 час	Врезка новой ТП
2	Л 19-8	26.05.23	09-00	11-00	-	2 часа	Врезка новой ТП
3	Л 1-6	30.05.23	09-00	10-00	-	1 час	Замена трансформатора ТП 32

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

  
А. В. Кречетов

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96