

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 44/НО от 20.03. 2015 г.

Комитет по тарифам
 Республики Алтай


Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 3-7	05.03.15	23-05	00-35	МТЗ	1 час 30 мин	Пробой КЛ 10 кВ 59-1- 60-6
2	Л 1-17	06.03.15	14-44	15-36	МТЗ	52 мин	Повреждение КЛ- 10 кВ при производстве земляных работ сторонней организацией
3	Л 1-5	11.03.15	17-30	17-55	МТЗ	25 мин	Пробой штырьевого изолятора на опоре 10 кВ № 148
4	Л 4-20	16.03.15	09-35	09-45	МТЗ	10 мин	Причина н/у

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-9	20.02.15	13-30	14-00		30 мин	Демонтаж КТП- 203(старой)
2	Л 1-28	17.03.15	09-05	09-45		40 мин	Ремонт КЛ-10кв
3	Л 1-28	17.03.15	16-00	16-10		10 мин	Ремонт КЛ-10кв

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
 Начальник АДС
 Овчинников В.Г.
 Тел. 6-46-96