

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 10/532 от 20.03. 2017 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	-	-	-	-	-	-	-

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	19-9	22.02.17	09-08	10-18	-	1 час 10 мин	Врезка новой МКТП-287
2	ТП-54	28.02.17	09-00	10-30	-	1 час 30 мин	Ревизия трансформатора
3	ТП-32	28.02.17	13-30	15-00	-	1 час 30 мин	Ревизия трансформатора
4	КТП-195	02.03.17	09-00	10-30	-	1 час 30 мин	Ревизия оборудования
5	ГКТП- 139	07.03.17	09-00	10-00	-	1 час	Ревизия оборудования
6	ГКТП- 120	07.03.17	13-30	15-00	-	1 час 30 мин	Ревизия оборудования
7	ГКТП- 159	10.03.17	09-00	11-00	-	2 часа	Ревизия оборудования
8	Л 4-20	16.03.17	09-00	11-00	-	2 часа	Замена РЛНД-10 на КТП-149

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков.