

Отчет

в Министерство регионального развития по аварийным и плановым отключениям в сетях 10/0,4 кВ
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» г. Горно-Алтайска в период с 21.03.16. по 27.03.16г.

№№ п/п	Диспл. № линии/ТП	Дата	Время Откл. Вкл.	Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения	Характеристики обесточенных потребителей
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Плановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Внеплановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет

в Министерство регионального развития по аварийным и плановым отключениям в сетях 10/0,4 кВ
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» г. Горно-Алтайска в период с 14.03.16. по 20.03.16г.

№№ п/п	Дисп. № линии/ПП	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения	Характеристики обесточенных потребителей
			Откл.	Вкл.				
Аварийные отключения в сетях 10 кВ								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аварийные отключения в сетях 0,4 кВ.								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.								
1	Л 1-5	16.03.16	09-15	09-30	15 мин	Разборка шлейфов	Котельная №8 и №16, Поселок-частный сектор, ТЭМП-2, Лесхоз.	
2	Л 1-5	16.03.16	14-08	16-39	2ч 31мин	Монтаж ВЛ 10кв через реку	Котельная №8 и №16, Поселок-частный сектор, ТЭМП-2, Лесхоз.	
3	Л 19-21	18.03.16	09-15	10-00	45 мин	Валка аварийного дерева	ТЦ Викинг, маг.Шанс, ул.и пер.Магистральный	
Внеплановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Болышаков

Подготовил:
Нач. АДС Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет

в Министерство регионального развития по аварийным и плановым отключениям в сетях 10/0,4 кВ
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» г. Горно-Алтайска в период с 07.03.16. по 13.03.16г.

№№ п/п	Дисп. № линии/ТП	Дата	Время Откл. Вкл.	Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения	Характеристики обесточенных потребителей
Аварийные отключения в сетях 10 кВ.							
-	-	-	-	-	-	-	-
Аварийные отключения в сетях 0,4 кВ.							
-	-	-	-	-	-	-	-
Плановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.							
1	Л 3-7	11.03.16	13-30	15-00	1.5 часа	Монтаж ВЛ-10кв через реку	Рес.военкомат, ст. «Спартак», баня № 1, частный сектор р-он ул.Заречная, Фабричная.
Внеплановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.							
1	Л 3-22	13.03.16	09-45	12-07	2ч 22мин	Ремонт А-опоры ВЛ-10кв	Экономический техникум, Физмат, Колледж культуры.

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Болышаков

Подготовил:
Нач. АДС Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет

в Министерство регионального развития по аварийным и плановым отключениям в сетях 10/0,4 кВ
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» г. Горно-Алтайска в период с 29.02.16. по 06.03.16г.

№№ п/п	Дисп. № линии/ПП	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения	Характеристики обесточенных потребителей
			Откл.	Вкл.				
Аварийные отключения в сетях 10 кВ								
1	Л 1-5	06.03.16.	09-09	11-23	МТЗ	2 ч 14 мин	Несанкционированная работа экскаватора в охранной зоне ВЛ 10 кВ	Кот. № 8, Темп-2, население р- на ГГФ, Поселка.
Аварийные отключения в сетях 0,4 кВ.								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.								
1	Л 3-7	01.03.16	09-00	12-00		3 час	Монтаж А-опоры ул. Заречная	Рес.военкомат, ст. «Спартак», баня № 1, частный сектор р-на ул.Заречная, Фабричная.
Внеплановые отключения в сетях 10 и 0,4 кВ.								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Подготвил:
Нач. АДС Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

A. Г. Большаков