

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 699 от 20 мая 2016 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-5	22.04.16	16-17	17-52	отключена аварийно	1 час 35 мин	Повреждение траверсы опоры 10 кВ № 19
2	Л 19-7	23.04.16	07-07	08-05	ТО	58 мин	Повреждение КЛ-10 кВ 157-274
3	Л 19-6	23.04.16	12-12	13-07	ТО	55 мин	ГКТП-180 пробой опорного изолятора 10 кВ
4	Л 19-28	26.04.16	13-46	14-30	Отключена аварийно	44 мин	Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-194
5	Л 4-17	27.04.16	22-00	22-16	МТЗ	16 мин	Шквалистый порыв ветра
6	Л 19-21	10.05.16	15-43	17-30	Отключена аварийно	1 час 47 мин	Падение опоры № 2 Л 19-4 ВЛ- 10кВ МРСК Сибири на Л 19-21
7	РТП-19 1-я с.ш.	16.05.16	05-30	06-01		31 мин	Перекрыло РУ-10 кВ и РЛНД-10 ТП-127 ведомственная
8	Л 1-5	16.05.16	16-34	18-00	МТЗ	1 час 36 мин	ГКТП-120 РУ- 10 кВ пробой 3-х проходных изоляторов
9	Л 19-11	18.05.16	14-21	15-09	ТО	48 мин	Порыв КЛ-10 кВ 8-4-240-2 при земляных работах сторонней организации

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	КТП-75	26.04.16	13-30	15-30		2 часа	Ревизия оборудования
2	РТП-19 2 с.ш.	27.04.16	09-00	17-00		8 часов	Подготовка к грозовому сезону
3	ГКТП-98	28.04.16	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
4	Л 4-1	29.04.16	09-00	12-00		3 часа	Замена траверсы А-опоры 10 кВ
5	Л 1-26	06.05.16	09-00	11-00		2 часа	Ремонт ТП-35
6	Л 4-1	13.05.16	09-00	12-00		3 часа	Выправка опоры 10 кВ у ГКТП-258
7	ТП-61	12.05.16	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
8	ТП-72	12.05.16	13-30	15-30		2 часа	Ревизия оборудования
9	ТП-95	17.05.16	09-00	11-00		2 часа	Ревизия оборудования
10	ТП-25	18.05.16	09-00	10-30		1 час 30 мин	Ревизия оборудования
11	Л 19-8	20.05.16	09-00	12-00		3 часа	Замена укоса опоры 10 кВ у ГКТП-229
12	Л 1-5	20.05.16	10-00	11-00		1 час	Ремонт ТП-32

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
И.о. начальника АДС
Догадин В.А.
Тел. 6-46-96