

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 991 от 19 мая 2017 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 2-3	29.04.17	14-10	15-17	МТЗ	1 час 7 мин	Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ РП-3- 24-26-3
2	Л 2-3	30.04.17	15-10	16-08	МТЗ	58 мин	Причина н/у
3	Л 3-22	10.05.17	13-20	14-10	ТО	50 мин	Порыв КЛ-10кВ ТП-77- ТП-188 сторонней организацией
4	Л 19-7	11.05.17	18-20	20-40	ТО	2 часа 20 мин	Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ
5	Л 1-3	11.05.17	18-20	21-18	ТО	2 часа 58 мин	Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ
6	Л 19-18	11.05.17	18-20	20-32	ТО	2 часа 12 мин	Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ
7	Л 19-20	11.05.17	18-20	22-00	ТО	3 часа 40 мин	Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ
8	Л 19-28	11.05.17	18-20	07-32	ТО	13 часов 12мин	Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой изоляторов ТП- 210
9	Л 19-9	11.05.17	21-50	23-40	ТО	1 час 50 мин	Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой проходных изоляторов ТП- 171
10	Л 2-3	13.05.17	08-48	09-00	МТЗ	10 мин	Н/у
11	Л 4-20	13.05.17	13-45	16-45	МТЗ	3 часа	Пробой КЛ 10кВ Л4-20
12	Л 5-24	14.05.17	08-30	08-48	МТЗ	18 мин	Н/у
13	Л 5-24	15.05.17	17-00	18-51	МТЗ	1 ч 51 мин	Отгорел провод на ВЛ
14	Л 2-3	17.05.17	11-35	11-55	МТЗ	20 мин	КТП-158 сгорели в/в предохранители

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 2-3	03.05.17	09-00	12-00	-	3 часа	Ремонтные работы на ВЛ
---	-------	----------	-------	-------	---	--------	------------------------

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков.

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96