Горно–Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 832 **от** 21 . 05 **2018 г.**

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№ № п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
1	Л 4-20	05.05.18	10-43	10-55	МТЗ	12 мин	Порывы ветра
2	Л 1-28	05.05.18	11-38	11-54	«Земля»	16 мин	Порывы ветра Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ
3	Л 4-1	05.05.18	11-38	14-34	«Земля»	2 часа 56 мин.	Порывы ветра Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ
4	Л 4-20	05.05.18	10-43	10-55	МТЗ	12 мин	Порывы ветра
5	Л 1-28	05.05.18	11-38	11-54	«Земля»	16 мин	Порывы ветра Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ
6	Л 4-1	05.05.18	11-38	14-34	«Земля»	2 часа 56 мин.	Порывы ветра, дождь Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ
7	Л 4-20	05.05.18	16-30	17-26	МТЗ	56 мин	Порывы ветра, дождь пробой изолятора ГКТП - 217

Плановые отключения в сетях 10 кВ

-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер МУП «Горэлектросети» А. Г. Большаков.

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96