

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 941 от 20.05. 2021 г.

Комитет по тарифам  
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска  
за период с 20.04.2021 по 20.05.2021.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-30	21.04.21.	05-55	05-55	ТО (АПВ успешно)	0 мин	Не установлена
2	Л 1-28	09.05.21	16-10	16-27	МГЗ	17 мин	Пробой КЛ-10 кВ ввод РП-4 Л 1-28
3	Л 3-22	09.05.21	16-40	17-18	МГЗ	38 мин	Причина не установлена
4	Л 19-20	17.05.21	09-27	09-33	ТО	6 мин	Пробой опорного изолятора КТП-91
5	Л 19-27	17.05.21	09-27	10-05	ТО	38 мин	Пробой КЛ-10 кВ ТП-66-ТП-159
6	Л 19-9	17.05.21	18-17	18-56	ТО	39 мин	Дождь, гроза, пробой КЛ-10 кВ ТП-93-ТП-214
7	Л 19-7	17.05.21	18-17	18-56	ТО	39 мин	Не установлена
8	Л 19-6	17.05.21	18-56	20-40	Земля	1 час 44 мин	Дождь, гроза
9	Л 3-22	17.05.21	19-10	19-50	МГЗ	40 мин	Гроза, пробой опорного изолятора ТП-77
10	Л 19-8	17.05.21	20-27	20-30	МГЗ	3 мин	Гроза, сгорели предохранители КТП-261
11	Л 19-7	17.05.21	20-27	22-28	ТО	2 часа 1 мин	Гроза, пробой проходного изолятора ГКТП-173
12	Л 1-2	17.05.21	20-44	21-03	ТО	19 мин	Пробой КЛ-10 кВ ТП-144 на тр-р № 2
13	Л 1-29	19.05.21	14-39	14-57	Земля	18 мин	Дождь, гроза, пробой КЛ-10 кВ ТП-95-ТП-50
14	Л 1-5	19.05.21	15-11	16-15	Земля	1 час 4 мин	Неисправность на ведомственной ТП-97

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-25	21.04.21.	09-00	10-30	-	1 час 30 мин	Ремонт РЛНД-10 ГКТП-209
2	Л 19-6	17.05.21	21-58	23-00	-	1 час 2 мин	Замена изоляторов опоры № 72
3	Л 19-28	17.05.21	21-58	23-00	-	1 час 2 мин	Замена изоляторов опоры № 72 Л 19-6

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петушин С.Н.  
Тел. 6-46-96