

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 485 от 22.05 2023 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.04.2023 по 20.05.2023.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-21	23.04.23	09-17	09-46	МТЗ	29 мин	Не установлена
2	Л 1-29	23.04.23	09-17	09-33	Земля	16 мин	Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией
3	Л 3-16	23.04.23	09-17	10-21	Земля	1ч 4 мин	Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией
4	Л 1-21	23.04.23	18-08	18-35	Земля	27 мин	Пробой изолятора КТП 119
5	Л 1-21	02.05.23	22-25	22-25	ТО	0 мин	Не установлена
6	Л-3-17	14.05.23	19-35	21-07	ТО	1ч 32 мин	Несогласованные землеройные работы сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ
7	Л-1-30	14.05.23	20-54	20-56	МТЗ	2 мин	Причина не установлена
8	Л-1-26	17.05.23	23-50	23-50	МТЗ	0 мин	Неисправность в ведомственной ТП № 138

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-9	22.04.23	11-30	11-45	-	15 мин	Замена изолятора
2	Л19-21	27.04.23	09-56	13-50	-	3 часа 54 мин	По заявке ПАО «Россети Сибирь»

Главный инженер МУП «Горэлектросети»


А. В. Кречетов

Подготовил:
Начальник АДС
Петуних С.Н.
Тел. 6-46-96