

**Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 02.11.2015 по 08.11.2015г.**

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключений	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Население тыс. чел	Недо отпуск тыс. кВт*час
1.	г. Горно-Алтайск	03.11.15 15-55	03.11.15 16-09	Л 1-26	Аварийное отключение	31.10.15 ночью а/м ударили опоры, слетели два штыревых изолятора	ОАО Водоканал, частный сектор район ул. Ленина от ГГФ до конца улицы.	0,73	14 мин	0,17 0,9

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Подготовил:
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

А. Г. Большаков

**Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 09.11.2015 по 15.11.2015г.**

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Население тыс. чел
							Время простоя час.	Недо отпуск тыс. кВт*час
1.	г. Горно-Алтайск	10.11.15 09-00	10.11.15 11-30	Л 19-27	Плановое отключение	ТП-5-ремонт ВН-16 яч. №1	Политехнический колледж, частный сектор: ул. и пер. Промышленные.	0.07
2.	г. Горно-Алтайск	12.11.15 09-00	12.11.15 12-00	Л 4-20	Плановое отключение	Врезка новой ВЛЗ-10кв.	частный сектор: Колхозный лог, Питомник.	2.5 час

Главный инженер МУП «Горэлектросети»


А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Чурakov В.Г.
тел. 6-46-96

**Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 16.11.2015 по 22.11.2015 г.**

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения.	Дата и время восстановления	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	19.11.15 16-28	19.11.15 17-05	РТП-19	Аварийное отключение	Неисправность в сетях МРСК №:1,3,6,9,10,13,17 ,18,19,24.МВД,Больничный городок,Базг,Питомник,Колхозный Лог	16.36	37мин
2.	г. Горно-Алтайск	18.11.15 09-11	18.11.15 11-45	Л19-6 Л19-28	Плановое отключение	Врезка новой ТП	Баят.	0.45
							34мин	2.1
								1250

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Полтоговил.
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96

**Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 23.11.2015 по 29.11.2015г.**

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключе- ния.	Дата и время восстано- вления	Описание технологическо- го нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключе- нная мощнос- ть МВт	Время простоя час.	Недо- отпуск тыс. кВт*ча- с	Население тыс. чел
1.	г.Горно- Алтайск	29.11.15 16-38	29.11.15 16-42	Л19-9	аварийное	Причина н/у	Котельная №24, ПАП, т/ц «Горный», частный сектор	1,2	4мин	0,07

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Подготовил:
Инч. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96


А. Г. Большаков