

10/1699

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 10/1699 от 21.11. 2016 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-26	29.10.16.	14-51	15-37	Выведена аварийно	46 мин	Замена подвешеного изолятора.
2	Л 4-20	03.11.16	17-21	18-17	МТЗ	56 мин	Пробой проходного изолятора 10 кВ на ГКТП-217
3	ГКТП-217	03.11.16	17-21	20-19	-	2 часа 58 мин	Пробой проходного изолятора 10 кВ на ГКТП-217
4	Л 4-20	07.11.16	00-52	01-12	МТЗ	20 мин	Шквалистый порыв ветра
5	Л 1-26	08.11.16.	11-50	13-40	Выведена аварийно	1 час 50 мин	Отгорел шлейф РЛНД-10 на ГКТП-161
6	Л 19-6	14.11.16	21-18	21-51	МТЗ	33 мин	Перекрыло в/в вставки в РУ-10 кВ КТП-191

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-3	19.10.16	09-05	10-25	-	1 час 20 мин	Ремонт РЛНД-10
2	Л1-28	20.10.16	09-20	10-15	-	55 мин	Врезка новой ТП
3	РТП-1 2-я с.ш.	24.10.16	11-25	16-25	-	5 часов	МРСК. Подготовка к зимнему сезону
4	РТП-1 1-я с.ш.	25.10.16	11-12	16-12	-	5 часов	МРСК. Подготовка к зимнему сезону.
5	Л 19-6 Л 19-28	01.11.16.	10-20	12-00	-	1 час 40 мин	Чистка трассы ВЛ-10 кВ
6	ТП-8	01.11.16.	10-00	11-30	-	1 час 30 мин	Монтаж камеры КСО
7	Л 19-7	03.11.16.	09-00	11-55	-	2 часа 55 мин	Чистка трассы ВЛ-10 кВ
8	Л 1-28	08.11.16	14-00	15-00	-	1 час	Ремонт строительной части РП-4
9	Л 1-17	08.11.16	09-00	12-00	-	3 часа	Установка трансформаторов тока
10	Л 1-28	10.11.16	14-00	15-00	-	1 час	Ремонт строительной части РП-4

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

 А.Г. Большаков.

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96