Горно–Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 1993 **от** 20. 11 **2018 г.**

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 19-20	22.10.18	11-41	14-39	«Земля»	2 ч 48 мин	ТП 170 пробой проходных изоляторов
2	Л 19-24	22.10.18	11-41	14-39	«Земля»	2 ч 48 мин	Пробой проходных изоляторов КРНУ-10
3	Л 1-3	22.10.18	11-42	13-00	МТЗ	1 ч 18 мин	Пробой КЛ 10 кВ ТП 174-Л 1-3
4	Л 19-17	22.10.18	11-53	12-52	«Земля»	59 мин	Отгорел шлейф РЛНД-10 № 19-17-1
5	Л 4-20	27.10.18	18-20	19-09	ТО	49 мин	Несанкционированная валка деревьев в охранной зоне ВЛ
6	Л 1-5	29.10.18	01-55	02-13	-	18 мин	Возгорание каб.выходов 0,4 кВ ГКТП-129

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-24	22.10.18	09-00	11-00	-	2 ч	Перетяжка провода
2	Л1-3	30.10.18	09-00	10-00	-	1 час	Подключения КЛ-10 кВ
3	Л19-17	14.11.18	09-00	12-00	-	3 часа	Расчистка трассы ВЛ
4	Л19-18	14.11.18	09-00	12-00	-	3 часа	Расчистка трассы ВЛ

Главный инженер МУП «Горэлектросети» А. Г. Большаков.

Подготовил:
Начальник АДС
Петунии С.Н.
Тел. 6-46-96