

Отчет по мониторингу продолжительности прекращения передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 28.09.2015 по 04.10.2015г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г.Горно-Алтайск	28.09.15 13-07	28.09.15 13-48	Л 19-18	Аварийное отключение	Пробой КЛ-10кв ТП-63- ТП-12	Большинный городок.	0.5	41 мин	0.28	0.8
2	г.Горно-Алтайск	28.09.15 13-07	28.09.15 13-37	Л 19-28	Аварийное отключение	Пробой проходных изоляторов ТП-257	Поселок Афганцев.	0.01	30 мин	0.07	0.5
3	г.Горно-Алтайск	04.10.15 10-46	04.10.15 12-49	Л 19-7	Аварийное отключение	Шквалистый порыв ветра	Р-он Кирзавода	0.2	2ч 3 мин	0.02	2
4	г.Горно-Алтайск	04.10.15 14-11	04.10.15 14-47	Л 19-17	Аварийное отключение	Шквалистый порыв ветра	Администрация, МВД,	1.64	36 мин	0.98	0.5

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Овчинников В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска

~~с 28.09.2015 по 04.10.2015г.~~
с 07.09.2015 по 11.10.2015г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Овчинников В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращения передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 12.10.2015 по 18.10.2015г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	14.10.15 05-10	14.10.15 05-25	Л1 5-1	Аварийное отключение	Шквалистый порыв ветра	Алтайская долина	0,07	15 мин	0,01	
2	г. Горно-Алтайск	15.10.15 11-17	15.10.15 11-59	Л1 19-11	Аварийное отключение	Порыв КЛ-10 кВ сторонней организацией	Район парка Победы.	0,18	42 мин	0,06	1
3	г. Горно-Алтайск	17.10.15 00-03	04.10.15 00-22	Л1 1-4	Аварийное отключение	Шквалистый порыв ветра	Р-он автовокзала	0,8	19 мин	0,02	2

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Овчинников В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 26.10.2015 по 01.11.2015г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	26.10.15 02-12	26.10.15 02-51	Л 1-5	Аварийное отключение	КТП-175 РУ-10 кВ отгорела шинка	№. над. гр. учета Алтайская - доната 2015. 01.10.15	1,56	39 мин	1,02	2,5

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Чураков В.Г.
тел. 6-46-96