

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 10/1491 от 20.10. 2016 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	РТП-19 I- с.ш.	12.10.16.	12-25	12-40		15 мин	Неисправность в эл.оборудовании МРСК
2	Л 1-3	12.10.16.	13-28	14-35	Выведена аварийно	1 час 7 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ
3	РТП-19 I- с.ш.	12.10.16.	15-05	15-08		3 мин	Неисправность в эл.оборудовании МРСК
4	Л 19-24	12.10.16.	15-05	16-47	ТО	1 час 42 мин	Отгорел шлейф на КРНУ-10
5	Л 4-20	12.10.16.	15-20	16-32	МТЗ	1 час 12 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ
6	РТП-19 I- с.ш.	12.10.16.	17-10	17-15		5 мин	Неисправность в эл.оборудовании МРСК
7	РТП-19 I- с.ш.	12.10.16.	17-40	17-43		3 мин	Неисправность в эл.оборудовании МРСК
8	Л 19-7	12.10.16.	18-15	22-19	МТЗ	4 часа 4 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ в нескольких местах
9	Л 19-9	12.10.16.	18-30	22-45	МТЗ	4 часа 15 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ в нескольких местах
10	Л 19-21	13.10.16.	03-20	11-49	ТО	8 ч 29 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ в нескольких местах
11	Л 4-20	13.10.16.	06-40	12-15	ТО	5 ч 35 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ в нескольких местах
12	Л 4-1	13.10.16.	20-35	20-55	МТЗ	20 мин	КТП 58 КЗ автомата № 1
13	Л 1-28	13.10.16.	23-30	01-31	Отключена персоналом МРСК	2 ч 1 мин	Понек «Земли» перекладом МРСК, неисправность в эл.оборудовании МРСК
14	Л 4-20	14.10.16.	04-11	05-14	МТЗ	1 ч 03 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ
15	Л 4-20	14.10.16.	06-01	11-23	МТЗ	5 ч 22 мин	Обильный снегопад, обрыв ВЛ в нескольких местах

Плановые отключения в сетях 10 кВ							
1	Л1-28	30.09.16	09-27	11-46	-	2 часа 19 мин	Ремонт РП-4
2	РП-4	30.09.16	13-10	15-58	-	2 часа 48 мин	Ремонт РП-4
3	Л13-19	30.09.16	09-05	15-17	-	6 часов 12 мин	Ремонт ВЛ-10кв
4	Л1-25	05.10.16	09-00	12-00	-	3 часа	Перезаказка линии на РП 3
5	Л 19-6	11.10.16.	14-00	17-00		3 ч	Время новой линии
6	Л 19-28	11.10.16.	14-00	17-00		3 ч	Время новой линии
7	Л 19-20	12.10.16.	09-00	12-00		3 ч	По заявке ООО «Альфа»

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

Подготовил:
Начальник АДС
Петушин С.Н.
Тел. 6-46-96

 А.Г. Болдырев