

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 3822 от 21.10. 2019 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 1-28	26.09.19	10-30	11-29	МТЗ	59 мин	Пробой КЛ-10кВ
2	Л 19-3	30.09.19	02-22	02-51	МТЗ	29 мин	Пробой КЛ-10кВ
3	Л 4-20	30.09.19	04-30	05-42	МТЗ	1 ч 12 мин	Причина н/у
4	Л 1-28	19.10.19	23-14	23-47	«Земля»	33 мин	Наледь на изоляторах
5	Л 19-9	20.10.19	07-40	10-50	ТО	3 часа 10 мин	Буран, наледь на проводах.
6	Л 1-21	20.10.19	08-20	12-30	ТО	4 часа 10 мин	Снегом сломало траверсу А опоры
7	Л 5-1	20.10.19	10-06	10-36	МТЗ	30 мин	Шквалистые порывы ветра.
8	Л 19-8	20.10.19	11-15	20-34	«Земля»	9 ч 19 мин	Обильный снегопад, пробой изолятора.
9	Л 1-28	20.10.19	11-28	12-41	ТО	1 час 13 мин	Пробой КЛ 10 кВ 42-126
10	Л 1-3	20.10.19	12-35	13-38	МТЗ	1 час 03 мин	Шквалистые порывы ветра

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-6 Л 19-28	25.09.19	09-00	10-00	-	1ч	Сборка шлейфов
2	Л 19-27	11.10.19	09-00	15-00	-	6ч	Демонтаж, монтаж А-опоры

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

 А. Г. Большаков