

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 304 от 20.10. 2020 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска  
за период с 20.09.2020 по 20.10.2020.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
<b>Аварийные отключения в сетях 10 кВ</b>							
1	Л 19-9	21.09.20	05-18	05-18	ТО	0 (АПВ)	Не установлено
2	Л 19-9	21.09.20	05-31	05-32	ТО	1 мин	Не установлено
3	Л 1-30	23.09.20	13-59	13-59	ТО	0 (АПВ)	Не установлено
4	Л 1-24	06.10.20	10-51	11-19	-	28 мин	Неполнофазный режим работы
5	Л 19-7	14.10.20	15-54	15-57	ТО	3 мин	Причина н/у
6	Л 19-7	18.10.20	15-59	16-28	ТО	29 мин	Оторвало штыревой изолятор на А-опоре

**Плановые отключения в сетях 10 кВ**

1	Л 19-9	21.09.20	09-00	10-00	-	1 час	Разборка шлейфов
2	Л 19-8	22.09.20	09-00	12-00	-	3 часа	Восстановление схемы ЛЭП-10кВ
3	Л 19-9	24.09.20	09-00	10-00	-	1 час	Фазировка ВЛ
4	Л 4-1	28.09.20	09-00	10-00	-	1 час	Разборка шлейфов
5	Л 19-8	02.10.20	09-00	10-30	-	1 час 30 мин	Фазировка линии
6	Л 4-1	05.10.20	15-00	17-00	-	2 часа	Разборка шлейфов, сборка шлейфов
7	Л 4-1	14.10.20	09-00	12-00	-	3 часа	Демонтаж монтаж провода

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков.

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96