

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 617 от 20.10. 2023 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.09.2023 по 20.10.2023.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-1-21	23.09.23	17-30	17-55	МТЗ	25 мин	Сильный ветер
2	Л 1-3	25.09.23	17-30	17-35	МТЗ	5 мин	Погодные условия
3	Л 19-27	25.09.23	17-31	20-21	ТО	2 часа 50 мин	Не исправность в РОССЕТИ ПС-19
4	Л 1-3	25.09.23	18-35	19-12	МТЗ	37 мин	Погодные условия

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 1-9	22.09.23	09-00	12-00	-	3 часа	Выправка опоры
2	Л 1-3	27.09.23	09-00	11-00	-	2 часа	Ревизия РЛНД 1-3-4
3	Л 19-27	27.09.23	13-30	15-30	-	2 часа	Ревизия РЛНД ТП-139
4	Л-19-18	29.09.23	09-00	12-00	-	3 часа	Монтаж провода
5	Л 19-9	29.09.23	13-30	16-00	-	2 часа 30 мин	Выправка опоры
6	Л 19-18	03.10.23	09-00	09-40	-	40 мин	Сборка шлейфов
7	Л 5-7	04.10.23	13-30	14-10	-	40 мин	Ревизия РЛНД ТП-275
8	Л 19-18	09.10.23	09-00	10-25	-	1 час 25 мин	Замена изоляторов в КРН
9	Л 19-20	12.10.23	13-30	15-30	-	2 часа	Ревизия РЛНД 19-20-19-24
10	Л 3-22	20.10.23	09-00	10-00	-	30 мин	Сборка шлейфов

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. В. Кречетов

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96