

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей**  
**МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
 ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
 БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1307 от 20 сентября 2016 г.

*Комитет по тарифам  
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	РТП-19	22.08.16	18-20	19-15		55 мин	Неисправности в сетях МРСК
2	РТП-1	22.08.16	18-20	19-15		55 мин	Неисправности в сетях МРСК
3	Л 1-28	25.08.16	15-01	16-25	ТО	1 час 24 мин	Пробой концевой муфты КЛ-10кв
4	Л 5-1	02.09.16	10-40	11-04	МТЗ	24 мин.	Порывы ветра
5	Л 19-3	08.09.16	10-07	11-08	ТО	1 час 1 мин	Повреждение КЛ 10 кВ
6	Л 19-8	14.09.16	15-54	18-34	ТО	2 часа 40 мин	Повреждение опоры ВЛ 10 кВ

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л4-20	23.08.16	09-00	11-34		2 часа 34 мин	Ремонт ВЛ
2	ТП-22	23.08.16	09-10	10-50		1 час 40 мин	Ревизия оборудования
3	ТП-8	23.08.16	09-05	15-30		6 часов 25 мин	Ревизия оборудования
4	ТП-15	24.08.16	09-05	10-50		1 час 45 мин	Ревизия оборудования
5	ТП-103	24.08.16	13-40	15-00		1 час 20 мин	Ревизия оборудования
6	ТП-188 ф-р №6	24.08.16	09-00	12-00		3 часа	Перенос ВЛ-04кв
7	Л4-20	25.08.16	09-00	12-00		3 часа	Ремонт ВЛ
8	ТП-202	25.08.16	08-25	11-05		2 часа 40 мин	Ревизия оборудования
9	ТП-152	26.08.16	13-20	16-15		2 часа 55 мин	Ревизия оборудования
10	Л 4-20	30.08.16	09-00	11-11		2 часа 11 мин	Капремонт ВЛ-10 кВ
11	Л 4-1	07.09.16	10-08	12-17		2 часа 9 мин	Ремонт РП-4
12	Л 1-28	07.09.16	10-08	12-17		2 часа 9 мин	Ремонт РП-4

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96