

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1445 от 20.09. 2017 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л19-16	24.08.17	10-00	10-42	земля	42 мин	Повреждение КЛ-10кв при проведении земляных работ
2	Л19-3	28.08.17	14-50	15-48	ТО	58 мин.	Повреждение КЛ-10кв 68-51
3	Л 19-8	28.08.17	14-56	15-45	МТЗ	49 мин.	Пробой проходных изоляторов ведомственной КТП-261
4	Л 4-14	01.09.17	10-00	10-35	МТЗ	35мин.	Переключения, проводимые сторонней организацией в сетях ведомственной РП ТФ.
5	Л19-28	08.09.17	00-03	00-10	МТЗ	7мин	Шквалистый ветер
6	Л19-27	08.09.17	00-03	00-10	МТЗ	7мин	Шквалистый ветер
7	КТП-184	08.09.17	02-46	03-22	Сгорели 3 в/в	36мин	Шквалистый ветер
8	Л4-20	15.09.17г	08-50	09-07	МТЗ	17мин	Н/у
9	Л1-2	15.09.17	12-45	13-06	Т.О.	21мин	Повреждение КЛ-10кв сторонней организацией

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	ЛЗ-23	22.08.17	09-05	16-30	-	7 часов 25 мин	Капитальный ремонт ВЛ-10кв
2	ЛЗ-23	23.08.17	09-09	16-22	-	7 часов 13 мин	Капитальный ремонт ВЛ-10кв
3	ЛЗ-23	24.08.17	09-06	16-22	-	7 часов 16 мин	Капитальный ремонт ВЛ-10кв
4	ЛЗ-23	25.08.17	09-15	15-40	-	6 часов 25 мин	Капитальный ремонт ВЛ-10кв
5	Л1-6	06.09.17	13-35	15-17	-	1 час 42мин	Замена траверсы

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

 А. Г. Большаков.