

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.  
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск  
БИК 048405602, корр. счет 30101810300600000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 2438 от 21.09 2020 г.

В прокуратуру  
г. Горно-Алтайска

г. Горно-Алтайск  
ул. Чорос-Гуркина д.25

Справка  
об аварийных отключениях в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска  
за период с 20.08.2020 по 20.09.2020.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л-19-8	25.08.20	16-53	17-33	Т.О	40 мин	Пробой КЛ 10 кВ ГКТП-159
2	Л-4-20	25.08.20	16-53	17-50	МТЗ	57 мин	Причина не установлена
3	Л-19-6	13.09.20	10-00	10-00	Т.О.	0 (АПВ)	Причина не установлена.
4	Л-1-5	14.09.20	13-37	15-00	Т.О	1 ч 23 мин	Пробой КЛ-10кВ
5	Л-1-21	16.09.20	11-17	11-45	Т.О.	28 мин	Н.у
6	Л-1-21	16.09.20	12-19	14-18	МТЗ	1 час 59 мин	КТП-263 Разлетелся проходной изолятор
7	Л-1-21	17.09.20	23-03	23-03	Т.О	0 (АПВ)	Не установлена
8	Л-1-25	17.09.20	23-03	23-14	Т.О	11 мин	ТП-207 сгорели 3 в/в вставки
9	Л-4-20	20.09.20	06-10	07-20	МТЗ	1 час 10 мин	Пробой изолятора на опоре № 74
10	Л-1-6	20.09.20	07-37	07-37	Т.О	0 (АПВ)	КТП-75 перекрыло 3 в/в вставки
11	Л-1-26	20.09.20	07-37	07-37	Т.О	0 (АПВ)	Неисправность на ведомственной ТП-138

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков.

Подготовил:  
Начальник АДС  
Петунин С.Н.  
Тел. 6-46-96